

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» при организации лечебного питания.

В нарушение требований ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 года № 44, санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» здание пищеблока ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» имеет нарушения целостности штукатурки, а также имеются следы протеканий, сырости, с признаками поражения грибом. На потолках имеются следы протеканий, напольное покрытие и облицовка стен местами с дефектами и повреждениями. Кроме того, помещение не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции.

По указанным фактам в адрес Врио главного врача ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» внесено представление об устранении нарушений закона.