

Прокуратурой Пригородного района проведена проверка по факту ненадлежащей организации водоснабжения на территории Михайловского сельского поселения.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что с 09.03.2025 на системе водоснабжения питающая многоквартирные дома по улицам Плиева, Строителей и Ф. Ярового с. Михайловского Пригородного района РСО – Алания некорректно работали 2 глубинных насосов из-за чего в период с 09.03.2025 по 12.03.2025 давление водоснабжения не соответствовало требованиям.

По результатам проверки, руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление, в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ.