

Прокуратура Пригородного района РСО - Алания разъясняет о необходимости своевременной проверки дымоходов и вентиляционных каналов.

В связи с понижением температуры на территории РСО-Алания необходимо уделить особое внимание на правила безопасности при использовании газового оборудования. Дымоходы подлежат регулярной проверки, во избежание скопления угарного газа в помещении. Вентиляционные каналы должны быть всегда открытыми, недопустимо закрывать каналы посторонними предметами, устанавливая дымоход необходимо в соответствии с нормативными документами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки газифицированных печей и дымоходов;
- самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и дымоотводящих трубах от газовых приборов;
- пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, шиберах дымоходов, жалюзийных решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляции.

Работы по обследованию дымоходов и вентиляционных каналов должны проводить специализированные организации, имеющие соответствующую разрешительную документацию. По результатам проверки потребитель получает акт — документ, характеризующий техническое состояние системы и возможность ее эксплуатации.

ПОМНИТЕ: пользоваться газом при наличии нарушений в работе дымовых и вентиляционных каналов запрещено!

Согласно «Правилам пользования газом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 № 410, обследовать состояние дымоходов и вентканалов при активной эксплуатации газовых приборов необходимо не менее трех раз в год.